

कार्यालय
पत्रांक:-
सेवा में,

मुख्य
सीएफओ-एनओसी-स्थायी/07

अग्निशामन अधिकारी
मेरठ ।
दिनांक: अगस्त 17, 2007 ।

प्रबन्धक
डोन पब्लिक स्कूल,
बरनावा रोड, सरधाना,
मेरठ ।

विषय:- डोन पब्लिक स्कूल बरनावा रोड, सरधाना, जनपद मेरठ पर बने स्कूल भवन को अग्निसुरक्षा सम्बन्धी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक निरीक्षण आख्या ।

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 17-8-07 के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक बने स्कूल भवन का मेरे द्वारा ^{प्रभारी} अग्निशामन अधिकारी मेरठ से अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण कराया गया तो भवन में सभी स्थायी इन्सुलेशन व बाहरी सुरक्षा व्यवस्था अग्निनिवारण और अग्निसुरक्षा अधिनियम-2005 व नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-4 फायर एण्ड लाइफ सैफ्टी की टेबिल-23 में निहित अग्निशामक प्राविधानों के अनुसार जैसे फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील प्रत्येक तल पर, टैरेस टैंक क्षमता 5000 लीटर, का प्राविधान पाया गया तथा मालिकान द्वारा इसके अतिरिक्त धूम्रपान निषेध बोर्ड फायर वकैटस, पुलिस कंट्रोल रूम/फायर सर्विस/हॉस्पिटल के टेलीफोन नम्बर अंकित बोर्ड, फायर एक्विजिट का प्राविधान किया गया है जो वर्तमान में सन्तोषजनक है । मालिकान को होजरील में निरन्तर पानी का प्रेशर रखाने हेतु टैरेस पम्प लगवाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

भवन में स्थापित समस्त अग्निशामन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखाने हेतु मैन्टनेन्स शौडयूल बनाया जाये तथा सिस्टम को शौडयूल के अनुरूप कार्यशील दशा में रखा जाये भवन में लगे अग्निशामन उपकरणों का निर्धारित टेस्टिंग/रिफिलिंग शुल्क प्रतिक्रम राजकीय कोषागार में जमा कराकर स्थानीय फायर सर्विस से निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रयोज्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

अतः उक्त भवन को अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने मे मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है ।

17/8/07
मुख्य अग्निशामन अधिकारी
मुख्य अग्नि मेरठ अधिकारी
मेरठ ।